



دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث  
کمیته تخصصی دایمی جلوگیری از آتش سوزی ها  
دستورالعمل رعایت معیار های حد اقل جلوگیری از آتش سوزی در مراکز تجاری و مختلط

این دستور العمل بر بنیاد مقرر شماره ۱۰۶۱ تنظیم امور اطفاییه نافذ ۵ میزان ۱۳۹۰ در روشنی قانون آماده گی مبارزه با حوادث و سایر اسناد تقنینی نافذ و حکم شماره ۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ مقام عالی ریاست جمهوری به منظور تامین ، نظارت و بررسی از رعایت معیار ها و تدابیر حد اقل برای جلوگیری و مقابله با آتش سوزی در مراکز تجاری تدوین گردیده است.

کمیته تخصصی دایمی مندرج در حکم فوق مقام عالی با استفاده از تجاربی که در اثر آتش سوزی های اخیر بدست آمده به همکاری نهاد های ذیربط حکومتی و سکاتور خصوصی به منظور جلوگیری از آتش سوزی ها، در مراکز تجاری را که در شهر کابل فعالیت دارند به اساس چک لیست مورد بررسی قرار داده و گزارش آنرا به جلسه عمومی کمیته ارایه می نمایند.

رهنمود حاضر مالکین، مستاجرین و متصرفین تمامی مراکز تجاری و را رهنمایی می نماید تا موارد ذیل را جدأ رعایت نمایند. در صورت عدم رعایت، لیست متخلفین را تهیه نموده و مراکز تجاری آنها مطابق ماده ۲۴ و بند ۱ ماده ۲۵ مقرر تنظیم امور اطفاییه مسدود میگردد.

- پیش بینی و ایجاد راه های متعدد خروج و تخلیه اضطراری و معیاری سازی زینه ها از منزل اول الی اخیر.
- تهیه نقشه احتمالی و نصب تابلو های رهنمایی برای خروج و تخلیه اضطراری.
- نصب سیستم های اطفای حریق و یا حد اقل داشتن سهولت های اطفای حریق متناسب به ساحه مورد استفاده .
- تعبیه stand اطفایوی (داشتن ذخیره آب احتیاطی، سطل آب، سطل ریگ، کمپل نسوز، پمپ آب پاش و آشنایی با طرق استفاده از وسایل نامبرده ) در ساختمان مطابق ماده ۱۳ مقرر تنظیم امور اطفاییه.
- آموزش کارمندان دایمی، نوکریوال ها/ چوکی دار، با شیوه های استفاده از وسایل دست داشته اطفای حریق در وقت ضرورت.
- توظیف نوکریوال ها / چوکی دار های شبانه متناسب به مساحت ساختمان مورد استفاده بخاطر کنترل ساختمان و حصول اطمینان از تدابیر احتیاطی حین مسدود شدن ساختمان.
- دور نگهداشتن مواد اشتعال زا از محل فعالیت.
- رعایت فاصله های ایمنی با ورکشاپ ها و مراکز فعالیت عمومی، مراکز رهاشی، تجارتي، مکاتب، گاز فروشی ها و چوب فروشی ها .
- استفاده از وسایل تسخین و تهویه استاندارد.
- استفاده از وسایل الکترونیکی قابل اطمینان و استاندارد و تنظیم نمودن معیاری سیستم برق رسانی در تمام منازل ساختمان.
- اتخاذ تدابیر احتیاطی برای محافظت از گدام ها و ذخایر در برابر آتش سوزی های احتمالی.
- باز نگهداشتن مسیر های ورودی و خروجی جهت استفاده وسایط نقلیه اطفای حریق.



- دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث  
کمپته تخنیکي دايمي جلو گيري از آتش سوزي ها  
دستور العمل رعايت معيار هاي حد اقل جلو گيري از آتش سوزي در مراکز تجارتي و مختلط
- نصب تابلو هاي حاوي معلومات در مورد شماره هاي تماس ادارات پوليس و اطفای حریق نزدیک به محل فعالیت، در معرض دید عمومی و آشنایی باشندگان با آنها.
  - نصب دستگاه هاي اعلام خطر آتش سوزي و مراقبت دوامدار از فعال بودن آنها.
  - سیستم دستگاه هاي هایدرانت هاي اطفایيوي در تمام منازل ( طبقات) نظر به طول و دهليز هاي آن.
  - اموال را در دهليز ها نگهداری نکنند.
  - استعمال سگرت در جاهای مناسب صورت گیرد و سگرت دانی ها مملو از ريگک باشد.
  - در تمام گدام ها هواکش ها را نصب نمایند.
  - اموال در گدام ها بلاک بستی گردد.
  - اموال آتش زا از اموال عادی دور تر نگهداری شود.
  - بر علاوه فيوز ها در تمام اطاق ها يك فيوز عمومی اتومات در داخل اطاق نوکري والی نصب گردد تا در اثنای بسته بودن ساختمان از اطاق نوکريوالی خاموش گردد.

نوت: بررسی بعدی یکماه بعد از بررسی اولی صورت می گیرد و در صورتیکه معيار هاي حد اقل فوق از طرف مالک و یا متصرف ساختمان رعایت نشده باشد با متخلف برخورد قانونی و جدی صورت می گیرد.